



JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. PJESON-LP-26-0801

Siendo las **11:00** horas del día **14 de agosto de 2026**, se reunieron en Sala de Juntas de la Coordinación General de Administración del Órgano de Administración del Poder Judicial del Estado de Sonora, ubicada en el tercer piso del Edificio Hermosillo, en el Centro de Gobierno, con domicilio en Paseo Río Sonora y Comonfort, Fracc. Proyecto Río Sonora Siglo XXI, en Hermosillo, Sonora, los Licitantes y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas suscriben el presente documento, relativa a la *“Construcción de Edificio de Ampliación del Archivo General del Poder Judicial del Estado, con ubicación en Bulevar de los Ganaderos, Col. Las Lomas, en la ciudad de Hermosillo, municipio de Hermosillo, (Segunda Etapa), en el Estado de Sonora.”* para exponer sus dudas y comentarios respecto de la Convocatoria y de las Bases de la Licitación y sus Anexos y recibir las aclaraciones correspondientes, con fundamento en lo dispuesto el artículo 44, fracción V de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, en relación con el numeral 50 de su propio Reglamento, de cuya reunión se levanta la presente Acta.

Lista de los Licitantes y/o Empresas que asistieron:

Nombre
PALOFIERRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
ECOC ELECTROCONTROLES Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
RUVERSA, S.A DE C.V.

En primer término, se les informa a los Participantes que por parte de la Convocante se realizan las siguientes aclaraciones:

- ✓
- 1- En los programas de ejecución de los trabajos y demás programas que se derivan de las actividades a realizar, deberán considerar el inicio de los citados trabajos que se vayan a llevar a cabo en el interior del edificio a partir del día 11 de octubre de 2026.

debido a que previamente otra empresa estará realizando los trabajos de instalaciones de racks.

En lo referente al CATALOGO DE CONCEPTOS de las Bases que rigen el procedimiento de la presente Licitación:

2- En el caso del concepto con clave PYV-10, el texto dice:

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE EMERGENCIA EN CLARO DE DE 1.33 x 2.10 m, METÁLICA HOJA SENCILLA DE 1.22 x 2.13 m, ABATIMIENTO EXTERIOR, MARCA METAL MANUFACTURING INDUSTRIES, MODELO SWINGERDOOR, RESISTENCIA AL FUEGO DE 90 MIN. CERTIFICADA UL Y FM, INTERIOR HONEY COMB, INCLUYE: MARCO DE ACERO DE LAMINA ROLADA DE 5 3/4" CAL. 14, 3 BISAGRAS EMBALERADAS DE 4 1/2"x 4 1/2", BARRA ANTIPÁNICO HORIZONTAL, CIERRA PUERTAS DORMA MOD. 8616. POTENCIA 1-6 CON BRAZO REGULAR, SELLO PERIMETRAL PEMKO S88BL, SELLAPUERTA INFERIOR PEMKO 307AV CON INSERTO DE VINIL 1", ACABADO FINAL EN MARCO Y PUERTA CON PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO BRILLANTE OSEL PLATA BLANCO 4421 CON ACTIVADOR ACRILICO AUTOMOTRIZ 2232, SOBRE PRIMARIO DE FÁBRICA, ANTEPECHO METÁLICO A BASE DE LÁMINA ROLADA EN SANDWICH DE 1.33 x 0.20 x 0.10 m DE ESPESOR, CORTE DE LÁMINA MURO TERNIUM MULTYMURO DE 2" EXISTENTE (A BASE DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADA CALIBRE 26 EXTERIOR E INTERIOR CON ESPUMA CLASE I), CORTE DE POLÍN 8MT-12 SENCILLO PARA ABRIR VANO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Se modifica para que el texto diga de la siguiente manera:

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE EMERGENCIA EN CLARO DE DE 1.33 x 2.10 m, METÁLICA HOJA SENCILLA DE 1.22 x 2.13 m, ABATIMIENTO EXTERIOR, MARCA METAL MANUFACTURING INDUSTRIES, MODELO SWINGERDOOR, RESISTENCIA AL FUEGO DE 90 MIN. CERTIFICADA UL Y FM, INTERIOR HONEY COMB, INCLUYE: MARCO DE ACERO DE LAMINA ROLADA DE 5 3/4" CAL. 14, 3 BISAGRAS EMBALERADAS DE 4 1/2"x 4 1/2", BARRA ANTIPÁNICO HORIZONTAL, CIERRA PUERTAS DORMA MOD. 8616. POTENCIA 1-6 CON BRAZO

REGULAR, SELLO PERIMETRAL PEMKO S88BL, SELLAPUERTA INFERIOR PEMKO 307AV CON INSERTO DE VINIL 1", ACABADO FINAL EN MARCO Y PUERTA CON PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO BRILLANTE OSEL PLATA BLANCO 4421 CON ACTIVADOR ACRILICO AUTOMOTRIZ 2232, SOBRE PRIMARIO DE FÁBRICA, ANTEPECHO METÁLICO A BASE DE LÁMINA ROLADA EN SANDWICH DE 1.33 x 0.20 x 0.10 m DE ESPESOR, CORTE DE LÁMINA MURO TERNIUM MULTYMURO DE 2" EXISTENTE (A BASE DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADA CALIBRE 26 EXTERIOR E INTERIOR CON ESPUMA CLASE I), CORTE DE POLÍN 8MT-12 SENCILLO, ABRIR VANO EN SALIDA DE EMERGENCIA, INCLUYE TRAZO, CORTE DE MULTIPANEL EN MURO Y PERFILADO CON CANAL DE LAMINA PINTRO CALIBRE 24, REMACHADO Y SELLADO CON SIKAFLEX 1A, INCLUYENDO MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

- 3- En el caso del concepto con clave AA-04, el texto dice:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE ATMOSFERICO DE 24" DE LAMINA GALVANIZADA, MARCA SOLER & PALAU O SIMILAR, INCLUYE: CORTE DE LOSA TERNIUM MULTYTECHO DE 2" DE ESPESOR, PASE POR LOSA, SELLADO DE PERÍMETRO EN MULTIPANEL CON SELLADOR SIKA O SIMILAR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Se modifica para que el texto diga de la siguiente manera:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE ATMOSFERICO DE 24" DE LAMINA GALVANIZADA, MARCA SOLER & PALAU O SIMILAR, INCLUYE: CORTE DE LOSA TERNIUM MULTYTECHO DE 2" DE ESPESOR, PASE POR LOSA, ABRIR VANO PARA LA INSTALACIÓN DEL EXTRACTOR, INCLUYE TRAZO, Y PERFILADO CON CANAL DE LAMINA PINTRO CALIBRE 24, REMACHADO, INCLUYENDO MATERIALES, SELLADO DE PERÍMETRO EN MULTIPANEL CON SELLADOR SIKAFLEX 1A, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

- 4- En el caso del concepto con clave VYDS-04, el texto dice:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA SITE DE DATOS, MEDIANTE UN 1 SWITCH PARA RED DE 48 PUERTOS MCA. FORTINET O SIMILAR, 1 ORGANIZADOR + 1 PATCH PANEL DE 48P MCA. PANDUIT O SIMILAR, 1 BARRA DE CONTACTOS DE 10 SALIDAS PARA RACK ATERRIZADO, INCLUYE: ACCESORIOS, PRUEBAS, CONEXIÓN CON 2 SITES EXISTENTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Se modifica para que el texto diga de la siguiente manera:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA SITE DE DATOS, MEDIANTE UN SWITCH PARA RED DE 48 PUERTOS MCA. FORTINET O SIMILAR, 1 ORGANIZADOR + 1 PATCH PANEL DE 48P MCA. PANDUIT O SIMILAR, 1 BARRA DE CONTACTOS DE 10 SALIDAS PARA RACK ATERRIZADO, INCLUYE: ACCESORIOS, PRUEBAS, CONEXIÓN CON 2 SITES EXISTENTES, CON CABLES UTP, INCLUYENDO MATERIALES, CABLEADO CONFORME AL PROYECTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

En este acto se le concede el uso de la voz a los Participantes que asistieron a la presente Junta de Aclaraciones, a fin de que planteen sus dudas y/o aclaraciones sobre las Bases de la Licitación y sus Anexos.


No habiendo más interrogantes por parte de los concursantes que asistieron a esta junta de aclaraciones, ni más asuntos que tratar, se concluye y se firma la presente minuta por las personas que intervinieron en ella, para constancia de su celebración, siendo las 11:15 horas, del día 14 de agosto de 2026.

POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA:


MTRO. FRANCISCO AARÓN CELAYA RAMÍREZ
COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DEL
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA



LIC. CARLOS ENRIQUE MORENO CASTILLO
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS ADSCRITA
A LA COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



ING. JOSÉ A. LÓPEZ LÓPEZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADSCRITO
A LA COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN




LIC. MIGUEL HUMBERTO ENCINAS NAVA
DIRECTOR GENERAL DE CONTRALORÍA
ADSCRITO A LA VISITADURÍA JUDICIAL Y CONTRALORÍA
DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

POR LOS LICITANTES QUE ASISTIERON:



ANTONIO MORAGA VEGA
EN REPRESENTACION DE
PALOFIERRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



VIRGINIA DIBENE SAAVEDRA
EN REPRESENTACION DE
ECOC ELECTROCONTROLES Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.



RODOLFO I. MORENO VARELA
EN REPRESENTACION DE
RUVERSA, S.A DE C.V.

Esta foja es parte integrante de la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional No. PJESON-LP-26-0801, de fecha 14 de agosto de 2026.